PROFESSIONAL SERVICES

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Каз Профи Сервис»

_____ Тлепов А.С.

М.П.

Дата: «02» октября 2026 г.

Экспертно-аудиторское заключение

в области пожарной безопасности № 26-46 от 02.10.2026 года

ТОО «AYIM KIDS»,

г.Астана, р-н Сарыарқа ,Проспект Сарыарқа,д.11,н.п. 28

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в

_____

_____

вх. №_____дата _____

Содержание:

1. **Сведения об исполнителе и заказчике.**
   1.1. Сведения о заказчике.
   1.2. Сведения об исполнителе – экспертной организации.
2. **Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.**
3. **Цель проведения независисмой оценки пожарного риска**
4. **Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности.**
5. **Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.**
6. **Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности**
7. **Общетехническая характеристика объекта**
8. **Документарная проверка**
9. **Результаты обследования объекта**
10. **Выводы**
11. **Дополнительные условия настоящего заключения**
12. **Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации**
13. **Приложения**

1.1 Сведения о заказчике.

ТОО «AYIM KIDS»,
БИН 240740030283
Адрес: г.Астана, р-н Сарыарқа ,Проспект Сарыарқа,д.11,н.п. 28
Директор : Ахмедова Н. Х.

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации.

Экспертная организация ТОО «Каз Профи Сервис» , БИН: 230940001740 аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредитации № KZ17VVB00001001 от 21 ноября 2023 г

2. Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.

Договор: № 26 - 46 от 28.09.2026 г.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пунктов пожарной безопасности.

4.Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

- Главный эксперт аудитор Килибаев З.М
- Инженер в области пожарной безопасности Ризаметов А.А.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

В ТОО «AYIM KIDS»,, расположенного по адресу : г.Астана, р-н Сарыарқа ,Проспект Сарыарқа,д.11,н.п. 28 .

Ф 1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;.

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта.Правила пожарной безопасности, № 55 от 21.02.2022 (далее – ППБ).

7. Общетехническая характеристика объекта.

Здания, помещения предназначены для: провождение и обучение детей
Здания, помещения представляют собой: кабинеты и классы
Здание первый этаж из двенадцати
Техническое описание конструктивных элементов детский сад лит А:

- Фундамент здания: ж/б сваи;
- Стены наружные и внутренние капитальные: кирпич;
- Крыша :совмещенная;
- Чердачное перекрытие: ж/б плиты;
- Площадь здания, помещений:237,6м2;
- Объем здания:1119 м3 ;
- Высота: 3 м
- Освещение: Электроосвещение;
- Вентиляция: Естественная;
- Отопление: от ТЭЦ;
- Объект охраняется: штатная охрана;

8. Документарная проверка:

№ п/п	наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	имеется		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	имеется		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	имеется		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	имеется		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	имеется		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации	имеется		

7	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации	**имеется**		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения		**Отсутствует**	**Не предусмотрено**
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц		**Отсутствует**	**Не предусмотрено**
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	**имеется**		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки		**Отсутствует**	**Не предусмотрено**
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	**имеется**		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	**имеется**		

9. Результаты обследования объекта

Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений: ***нарушений нет.***

10. Выводы

По результатам проведения аудита в области пожарной безопасности, экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита ТОО «AYIM KIDS», по адресу: г.Астана, р-н Сарыарқа ,Проспект Сарыарқа,д.11,н.п. 28, соответствует требованиям пожарной безопасности.

11. Дополнительные условия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска.

- настоящее заключение теряет силу в случаях: ликвидации или смены Заказчика (юридического лица);
- появления, не указанных в настоящем заключении вновь возникших нарушений требований пожарной безопасности;
- изменения объемно-планировочных, конструктивных решений объекта защиты;
- изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта защиты или его частей;
- капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения объекта.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации: отсутствует.

13. Приложения:

- документы по аккредитации;
- копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита;
- договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности;
- копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

Директор
ТОО «AYIM KIDS» _____ Ахмедова Н. Х.

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

Директор ТОО «Каз Профи Сервис» _____ Тлепов А.С.

Главный эксперт в области пожарной безопасности _____ Килибаев З.М